

Україна

Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство

08703 м.Обухів,Київської обл.
вул.Каштанова, 23
тел/факс (04572)71-500

р/р 26004702678326
в АТ "РАЙФФАЙЗЕН банк Авал" м.Київ
МФО 380805, код 25690247

№28 "05" 05 2016р

*Голові ТОВ «Новий дім квартал»
Пітник О.М.*

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство погоджує підключення до інженерних мереж м. Обухова водопостачання та водовідведення багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення ТОВ «Новий дім квартал» на мікрорайоні №3 при виконанні наступних умов:

1. Побудувати дві свердловини юрського горизонту глибиною 180 м, дебітом $\geq 30 \text{ м}^3/\text{год}$ з підведенням магістрального водоводу Ø300 мм від свердловини до водопровідного колодязя №2, в р-ні газгольдерної траси Київ-Українка;
 - підвести до свердловин кабелі енергопостачання та встановити ТП на 63 кВА;
 - побудувати під'їзи з твердим покриттям до свердловин;
2. Встановити на насосній станції I підйому, с. Таценки, насосний агрегат фірми «Грюнфос», Q160м³/год, Н-35м;
3. На станції водопідготовки встановити насосний агрегат Д315 х 71 з частотним перетворювачем;
4. На мікрорайоні №2 в «0» колодязі (камера переключення) провести реконструкцію з встановленням нових клиновидних засувок Ø200 на два водоводи.
5. На насосній станції №3, встановити насосний агрегат фірми Lovaza, з ЧП Q - 120м³/год, Н- 88 м (марку та параметри насосного агрегату перевірити)
6. Побудувати водовід Ø200 від НС №3 до об'єкту (р-н Монастиря, Лікарня);
7. Побудувати каналізаційний колектор з мікрорайону №3 до КНС ПАТ «ККПК» (з урахуванням навантаження всього мікрорайону №3) діаметр каналізаційного колектору передбачити проектом;
8. Водонавантаження об'єкту становить 972 м³/добу;
9. Проект виконати згідно ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання зовнішні мережі та споруди; ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація зовнішні мережі та споруди;
10. Проект узгодити в технічному відділі КП «Обухівводоканал»
11. Розробити та погодити з КП «Обухівводоканал» графік виконання робіт;

КП «Обухівводоканал»
Директор
Вик. Планченко П.В.
Т. 7-26-56



М.М.Калита